

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«20» июля 2026 г., 59260061000222399333

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу и
Еловскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» августа 2026 г., 18 час. 00 мин. № 2607/011-59/59-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 23

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «20» июля 2026 г., № 2607/011-59/59-ВО/П, учетный номер проверки 59260061000222399333.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Дьяконова Елена Михайловна – инспектор 11 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Чайковского городского округа и Еловского муниципального округа по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. край Пермский, г Чайковский, с Фоки, ул Ленина, Домовладение 37

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" ИНН 5954002172, адрес регистрации юридического лица: 617750, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.О. ЧАЙКОВСКИЙ, С. ФОКИ, УЛ. ЛЕНИНА, ДВЛД. 37 К. 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «07» августа 2026 года, 10 час. 00 мин.

по «07» августа 2026 года, 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Запор (замок) на двери эвакуационного выхода из тамбура наружу (помещение № 54 согласно плана 1 этажа технического паспорта № 37 от 18.08.2006), не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без

ключа, чем нарушены требования абз. 1 п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: Пермский край, Чайковский городской округ, с. Фоки, ул. Ленина, д. 37

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода наружу изнутри без ключа.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, фотоматериалы

2. Запор (замок) на двери эвакуационного выхода из мастерской наружу (помещение № 1 согласно плана 1 этажа технического паспорта № 37), не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа, чем нарушены требования абз. 1 п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: Пермский край, Чайковский городской округ, с. Фоки, ул. Ленина, д. 37

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода наружу изнутри без ключа.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, фотоматериалы

3. Запор (замок) на двери эвакуационного выхода из тамбура у спортивного зала наружу (помещение № 13 согласно плана 1 этажа технического паспорта № 37 от 18.08.2006), не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа, чем нарушены требования абз. 1 п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: Пермский край, Чайковский городской округ, с. Фоки, ул. Ленина, д. 37

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода наружу изнутри без ключа.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, фотоматериалы

4. Запор (замок) на двери эвакуационного выхода из коридора наружу (помещение № 31 согласно плана 1 этажа технического паспорта № 37 от 18.08.2006), не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа, чем нарушены требования абз. 1 п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: Пермский край, Чайковский городской округ, с. Фоки, ул. Ленина, д. 37

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода наружу изнутри без ключа.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, фотоматериалы

5. Запор (замок) на двери эвакуационного выхода из тамбура наружу (помещение № 64 согласно плана 1 этажа технического паспорта № 37 от 18.08.2006), не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа, чем нарушены требования абз. 1 п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: Пермский край, Чайковский городской округ, с. Фоки, ул. Ленина, д. 37

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода наружу изнутри без ключа.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, фотоматериалы

6. В инструкции о мерах пожарной безопасности в спальном корпусе № 1 ПБ отсутствует перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты, чем нарушены требования п. 1, пп. "М" п. 393 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: Пермский край, Чайковский городской округ, с. Фоки, ул. Ленина, д. 37

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 393 Правил, Подпункт м. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты (при их наличии).

Срок устранения нарушения:

01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В инструкции о мерах пожарной безопасности в спальном корпусе № 1 ПБ обеспечить наличие перечня должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, инструкция

7. Допущено устройство складского помещения (помещение № 3 согласно плана 1 этажа технического паспорта № 37 от 18.08.2006), при этом на входной двери с наружной стороны не обеспечено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, чем нарушены требования п. 1 ч. 3 ст. 4, ч. 3 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 4.2 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Место выявления нарушения: Пермский край, Чайковский городской округ, с. Фоки, ул. Ленина, д. 37

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Устранить складское помещение, либо обеспечить категорирование помещения по взрывопожарной и пожарной опасности

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, фотоматериалы

8. Не обеспечено устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций (деревянных конструкций крыши спального корпуса), выявленных по результатам испытаний по контролю состояния огнезащитной обработки конструкций из древесины от 09.06.2026. По результатам испытаний образцов (срезов) с деревянных конструкций кровли здания спального корпуса МБОУ «СКОШИ ЧГО» поверхностная огнезащитная обработка считается некачественной, чем нарушены требования п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, протокол лабораторных испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины от 09.06.2026. Место выявления нарушения: Пермский край, Чайковский городской округ, с. Фоки, ул. Ленина, д. 37

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 13 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении

Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

По результатам проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования объектов защиты составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения.

Срок устранения нарушения:

01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций (деревянных конструкций крыши спального корпуса)

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, фотоматериалы

9. Отсутствует (не представлена) техническая документация (исполнительная документация) на противопожарные двери ДП-Вымпел -02 с заводским номером 44663 от 10.09.2010 года выпуска (установленные в помещении №35 согласно плана 1 этажа технического паспорт № 37 от 18.08.2006), FIRE DOOR с заводским номером 43267, (установленные в помещении №36 согласно плана 1 этажа технического паспорт № 37 от 18.08.2006), ДП-Вымпел-02 с заводским номером 44669 2010 года выпуска (установленные в помещении №37 согласно плана 1 этажа технического паспорт № 37 от 18.08.2006), ДПМ-УЗОЛА с пределом огнестойкости EI60 с заводским номером 0215, 26.03.2012 года выпуска, установленной в противопожарной преграде, отделяющей помещение (№ 6 согласно плана 2 этажа технического паспорт № 37 от 18.08.2006) от коридора, марки ДПМ-УЗОЛА с пределом огнестойкости EI60 с заводским номером 0201, 26.03.2012 года выпуска, установленной в противопожарной преграде, отделяющей помещение (№ 5 согласно плана 2 этажа технического паспорт № 37 от 18.08.2006) от коридора, FIRE DOOR с заводским номером 43118, (установленные в помещении №4 (щитовой), согласно плана подвала технического паспорт № 37 от 18.08.2006), ДП-Вымпел-02 с заводским номером 44669 2010 года выпуска (установленные в помещении №37 согласно плана 1 этажа технического паспорт № 37 от 18.08.2006), чем нарушены требования абз. 3 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ч. 41 ст. 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Место выявления нарушения: Пермский край, Чайковский городской округ, с. Фоки, ул. Ленина, д. 37

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить наличие технической документации (исполнительной документации) на противопожарные двери

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, фотоматериалы

10. Допущена эксплуатация противопожарной двери, марки ДПМ-УЗОЛА с пределом огнестойкости EI60 с заводским номером 0215, 26.03.2012 года выпуска, установленной в противопожарной преграде, отделяющей помещение (№ 6 согласно плана 2 этажа технического паспорта № 37 от 18.08.2006) от коридора, сверх срока службы, определенного эксплуатационным документом (не более 10 лет), чем нарушены требования п. 1 ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.23, п. 4.1.6.11 ГОСТ Р 59642-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля", паспорт 913.000.001 ПС на дверь противопожарную металлическую ДПМ-УЗОЛА с пределом огнестойкости EI 60 . Место выявления нарушения: Пермский край, Чайковский городской округ, с. Фоки, ул. Ленина, д. 37

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

01.08.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Исключить эксплуатацию противопожарной двери сверх срока службы

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, фотоматериалы

11. Допущена эксплуатация противопожарной двери, марки ДПМ-УЗОЛА с пределом огнестойкости EI60 с заводским номером 0201, 26.03.2012 года выпуска, установленной в противопожарной преграде, отделяющей помещение (№ 5

согласно плана 2 этажа технического паспорта № 37 от 18.08.2006) от коридора, сверх срока службы, определенного эксплуатационным документом (не более 10 лет), чем нарушены требования п. 1 ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.23, п. 4.1.6.11 ГОСТ Р 59642-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля», паспорт 913.000.001 ПС на дверь противопожарную металлическую ДПМ-УЗОЛА с пределом огнестойкости EI 60. Место выявления нарушения: Пермский край, Чайковский городской округ, с. Фоки, ул. Ленина, д. 37

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Исключить эксплуатацию противопожарной двери сверх срока службы

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, фотоматериалы

12. Допущено устройство складского помещения (помещения № 5, 6 согласно плана подвала технического паспорта № 37 от 18.08.2006), при этом на входной двери с наружной стороны не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, чем нарушены требования п. 1 ч. 3 ст. 4, ч. 3 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 4.2 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Место выявления нарушения: Пермский край, Чайковский городской округ, с. Фоки, ул. Ленина, д. 37

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

01.08.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Устранить складское помещение, либо обеспечить категорирование помещения по по взрывопожарной и пожарной опасности

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, фотоматериалы

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Инспектор 11 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Чайковского городского округа и Еловского муниципального округа по пожарному надзору) Дьяконова Елена Михайловна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Дьяконова Елена Михайловна - инспектор 11 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Чайковского городского округа и Еловского муниципального округа по пожарному надзору), телефон: 83422584001, e-mail: 11ond@59.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20___ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 137229390276579249501011284440209805858236050531

Владелец Леухина Наталья Леонидовна

Действителен с 18.08.2026 по 18.08.2027